

## Webmaster Ecobati

---

**De:** PISULA Carole <Carole.PISULA@spw.wallonie.be>  
**Envoyé:** mardi 21 juin 2011 9:23  
**À:** webmaster@ecobati.be  
**Cc:** Maxime Winand; FOKAN Nicolas  
**Objet:** Analyse agréments étrangers SLS 20 - TF Pearls

Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-dessous la confirmation de la prise en compte des valeurs reprises dans les agréments allemands pour le SLS 20 et le TF Pearls dans le cadre de l'octroi des primes énergie.

Marque : Haupt Dammstofftechnik

Nom du produit : TF Pearls

Un agrément allemand « Zulassung » a été délivré par l'organisme allemand DIBt pour ce produit (zulassung Z-23.12-1665 du 16/06/2010).

Sur base de cet agrément, la valeur « Bemessungswert » mentionnée, à savoir 0.034 W/mK, peut être acceptée dans le cadre de l'octroi des primes énergie relatives à l'isolation en Région wallonne.

Marque : SLS Baustoffe GmbH

Nom du produit : SLS 20

Un agrément allemand « Zulassung » a été délivré par l'organisme allemand DIBt pour ce produit (zulassung Z-23.12-1399 du 14/10/2010).

Sur base de cet agrément, la valeur « Bemessungswert » mentionnée, à savoir 0.035 W/mK pour une granulométrie 0/2mm, peut être acceptée dans le cadre de l'octroi des primes énergie relatives à l'isolation en Région wallonne.

Bien à vous,

Carole PISULA



**Carole PISULA**

Attachée

Tél.: +32 81 33 56 91 - Fax: +32 81 33 55 11

[carole.pisula@spw.wallonie.be](mailto:carole.pisula@spw.wallonie.be) - <http://energie.wallonie.be>

**Service Public de Wallonie**

**DGO4 - Département de l'Énergie et du Bâtiment durable**

**Direction du Bâtiment durable**

Avenue Prince de Liège, 7 5100 NAMUR